TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite
Accredited by TÜRKAK

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 1506 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta:elektrotekniklab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Address:TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 H-Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 (262) 723 1506 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail:elektrotekniklab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0001-T

AB-0001-T
389821
02-18

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden (Adı,Adresi,Şehir vb.) *Customer (Name,Adress,City etc.)*	:	MEKAS KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (OSMAN GAZİ MAH.YILDIRIM BEYAZİT CAD.NO:28A/1 SANCAKTEPE/İSTANBUL Sancaktepe-İSTANBUL)
Deney Talep Tarihi/No *Order Date / No*	:	05.02.2018 / 203867
Numunenin Tanımı (No,Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.) *Sample Description(No,Type,Mark,Model etc.)*	:	386557,KABLO, MEKAS KABLO , RG 6 U-4 , - , - , 1.00 metre
Numune Kabul Tarihi *Test Item Receipt Date*	:	05.02.2018
Deneylerin Yapıldığı Tarih *Date of Test*	:	05.02.2017 - 15.02.2018
Uygulanan Standard / Metod *Applied Standard/Method*	:	TS EN 50575 /A1:2016:2016-07 GÜÇ, KONTROL VE HABERLEŞME KABLOLARI - İNŞAAT İŞLERİNDE GENEL UYGULAMALAR İÇİN YANGIN GEREKLİLİKLERİNE TEPKİ VERMEYE TABİ
Raporun Sayfa Sayısı *Number of pages of the report*	:	2
Açıklamalar *Remarks*	:	

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI ELEKTRO TEKNİK LABORATUVARI

Mühür *Seal*	**Tarih** *Date*	**Deney Sorumlusu** *Person in charge of tests*	**Kontrol Eden** *Reviewer*	**Onaylayan** *Approved by*
	27.02.2018	Münir ÖZKAYA Kıdemli Teknisyen	Bayram AY Yüksek Mühendis	Safiye DEMİR Laboratuvar Müdürü V.

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührsüz raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate

TS EN 50575/A1: 2016
Güç, kontrol ve haberleşme kabloları
İnşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

Sponsor	:	MEKAS KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Marka/Model/Tip	:	MEKAS KABLO, RG 6U-4
Kablo tanımı	:	Radyo Frekans Kabloları Bakır İletken
Numune no/Talep no	:	386557 / 203867

TS EN 60332-1-2/A1:2016 / A11: 2017
Kablolar - Yangın Şartları Altında Elektrik ve Fiber Optik Kablolardaki Deneyler
Bölüm 1-2: Yalıtılmış Tek Bir Tel Veya Kablo İçin Düşey Alev Yayılma Deneyi
1 Kw Ön Karışımlı Alev İçin İşlem

Aranan/İstenen	**Ölçülen/Görülen**
Kablo dış çapı: 7 mm Kablo Boyu: 60 cm Alev uygulama süresi: 60sn Yanma miktarı (H) ≤ 425mm 'yi geçmemelidir.	Yanma miktarı (H): 235 mm olarak ölçülmüştür.

Test sonuçları TS EN 13501-6 standardına göre sınıflandırılmalıdır.

DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI ELEKTRO TEKNİK LABORATUVARI TSE